

## PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

do postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. "Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach", dla którego udzielono dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260

1. Czy w zakresie przetargu jest również wymiana napisu, który jest zamontowany na elewacji podjazdu dla karetek?  
**Odp.:** Tak. Zamawiający wymaga, aby napis był podświetlany.
2. Czy w zakresie przetargu jest wymiana odpływów liniowych przy podjeździe dla karetek?  
**Odp.:** Tak.
3. Prosimy o podanie zakresu robót brukarskich przy podjeździe dla karetek.  
**Odp.:** Zakres robót brukarskich obejmuje wymianę kostki brukowej na podjeździe od początku wjazdu (od granicy z ul. Wojska Polskiego) aż do granicy zadaszenia (aż do wjazdu).
4. Czy w zakresie przetargu należy również uwzględnić naprawę ściany oporowej wzdłuż podjazdu dla karetek? Jeżeli tak, to prosimy i podanie zakresu prac.  
**Odp.:** Tak. Zamawiający wymaga naprawy malatury ściany oporowej wraz z barierką.
5. Czy w pomieszczeniu pojazdu dla karetek należy uwzględnić nowe odwodnienie? Jeżeli tak, to 1 czy 2 sztuki.  
**Odp.:** Tak, 2 sztuki, w miejscu istniejącego odwodnienia.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę drzwi D4 z drewnianych na stalowe zewnętrzne?  
**Odp.:** Tak.
7. Czy okna O4 mają być szklone szkłem bezpiecznym?  
**Odp.:** Nie.
8. Czy w zakresie przetargu jest wymiana warstw dachowych wraz ze wszystkimi obróbkami ,czy tylko wymiana poszycia?  
**Odp.:** Zamawiający wymaga wyceny wymiany warstw dachowych wraz ze wszystkimi obróbkami na podjeździe dla karetek.
9. Czy daszek nad wejściem należy zdemontować i wykonać nowy np. szklany, czy wykonać naprawę istniejącego?  
**Odp.:** Zdemontować i wykonać nowy.
10. Czy należy zamontować nowe rury spustowe wraz z czyszczakami, czy zostawiamy istniejące?  
**Odp.:** Zamawiający wymaga montażu nowych rur spustowych wraz z czyszczakami.