



- LEGENDA:
- INST.CO ZASILANIE
  - INST.CO POWRÓT
  - INST.CO ZASILANIE PODSTROP.
  - INST.CO POWRÓT PODSTROP.

171CO -- PION CO



|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| PRACOWNIA ARCHITEKTURY<br>90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok. u6, tel. +48601319087 +48601162263 |   |                 |
| NAZWA OPRACOWANIA   | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH<br>PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO     |                 |
| ADRES   | 95-600 BRZEZINY, UL. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ 6,<br>działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny   |                 |
| INWESTOR  | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA<br>w Brzezinach Sp. z o.o.<br>Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6 |                 |
| PROJEKTANT  | mgr inż. AGNIESZKA KINDL<br>nr upr. LOD/0172/POOS/04                                      |                 |
| SPRAWDZAJĄCY  | mgr inż. KAMIL BANASIAK<br>nr upr. LOD/0655/PWOS/06                                       |                 |
| BRANŻA  | SANITARNA   | DATA<br>04.2024 |
| STADIUM   | PT  | SKALA<br>1/100  |
| NAZWA RYS.  | SOR - RZUT PARTERU<br>Instalacja co   | NR. RYS.<br>S04 |

- Uwagi:
- 1.Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym ,który jest integralną częścią projektu.
  - 2.Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z projektem innych branż.
  - 3.Dokładną trasę przewodów sprawdzić i dostosować do warunkach na budowie.
  - 4.Dokładna lokalizacja przyborów wg. projektu aranżacji wnętrza ,dodatkowo potwierdzić z Inwestorem
  - 5.Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w urrach PE lub stalowych , a pustą przestrzeń wypełnić materiałem trwale elastycznym i o wymaganej klasie ogniowej.