UWAGI

1. Nowe zabudowy pionów instalacyjnych wykonać w systemie rigips 3.50.16 (bez klasy ei30) zgodnie z opisem technicznym. Ostateczny obrys zabudów może się różnić od przedstawionego na rysunku (jako istn. zabudowy pionów instalac.)
2. Zamurowania w ścianach głównej konstrukcji nośnej wykonać z bloczków betonowych.
3. W projektowanych otworach drzwiowych przyjęto dla ościeżnic aluminiowych grubość 8 cm, dla ościeżnic drewnianych lyb stalowych – 5 cm.
4. Wszystkie elementy stalowe projektowanych przebić w głównej konstrukcji nośnej zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R120.
5. Na wszystkich przejściach instalacyjnych przez strop nad piwnicą i nad parterem należy zamontować klapy oddzielenia ppoż. w klasie min. EIS 60 zgodnie z projektami branżowymi.

ŚCIANY GŁ. KONSTR. NOŚNEJ I ZEWNĘTRZNE

PROJ ŚCIANKI DZIAŁOWE W KONSTR. GK

PROJ ŚCIANKI DZIAŁOWE GK W ŚLADZIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DZIAŁOWYCH

ISTNIEJĄCE ZAMUROWANIA W ŚCIANACH GŁÓWNEJ KONSTR. NOŚNEJ

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA BLOCZKAMI BETONOWYMI

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE PRZEBICIA PRZEZ STROP

PROJEKTOWANE OBUDOWY PIONÓW INSTALAC.

SAIO light

TN – "TN" - Terminal Numeratora
nr art. 957400, montaż 1,5-1,8m

M-PKL – "M-PKL" - Moduł przywoławczo-kasujący-lekarski
nr art. 7111100, montaż 1,2-1,5m

RL – "RL" - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem podtynkowo (puszka fi60) lub natynkowo (potrzebuje adapter), h=2.2m. KOD: 1210030

CRDS – "CRDS" - Przywoławczo-odwoławczy-lekarski z gniazdem RJ45, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym
KOD: 4111110
* manipulator
** manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem

PC-B – "PC-B" - Podłączany BUS, h=2.2m. KOD: 4050000

AC DC – Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jednostek szerokości

Legenda okablowania:

- przewód typu: YTKSY 4x2x0,8mm
- S – przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm
- Z – przewód zasilający "Z" typu: YDY 2x1,5mm2

Układ sieci TN-S

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Piontkowski nr upr. LOD/2327/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Gieszcz nr upr. LOD/2315/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA 02.04.2024
STADIUM	PT	SKALA 1/100
NAZWA RYS.	PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH CZĘŚĆ 2 Z 2. PARTER.	NR. RYS. E07