LEGENDA TOPSOR:

- APT1 — Access Point TOPSOR - 1xRJ45
- BI — Biletomat - 1x gn.230V+1xRJ45
- BI — Biletomat karetki - 1x gn.230V+1xRJ45
- M1 — Monitor #1 - 2x gn.230V+1xRJ45
- M2 — Monitor #2 +GS - 3x gn.230V+1xRJ45
- M2 — Monitor #3 - 2x gn.230V+1xRJ45
- TV+WZM — TV+WZMACNIACZ - 2x gn.230V+1xRJ45
- GS — GŁOŚNIK SUFITOWY
- G — GŁOŚNIK NAŚCIENNY

LEGENDA KAMERY:

- K... — Kamera kopułkowa. Zakres podglądu kamery przedstawiony w opisie projektu
- P1 — Lokalizacja podglądu z kamer.

LEGENDA KONTROLA DOSTĘPU:

- P7 kdd — Kontrola dostępu dwustronna
- P5 kd — Kontrola dostępu jednostronna

UWAGI

1. Nowe zabudowy pionów instalacyjnych wykonać w systemie rigips 3.50.16 (bez klasy ei30) zgodnie z opisem technicznym. Ostateczny obrys zabudów może się różnić od przedstawionego na rysunku (jako istn. zabudowy pionów instalac.)
2. Zamurowania w ścianach głównej konstrukcji nośnej wykonać z bloczków betonowych.
3. W projektowanych otworach drzwiowych przyjęto dla ościeżnic aluminiowych grubość 8 cm, dla ościeżnic drewnianych lyb stalowych – 5 cm.
4. Wszystkie elementy stalowe projektowanych przebić w głównej konstrukcji nośnej zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R120.
5. Na wszystkich przejściach instalacyjnych przez strop nad piwnicą i nad parterem należy zamontować klapy oddzielenia ppoż. w klasie min. EIS 60 zgodnie z projektami branżowymi.

- ŚCIANY GŁ. KONSTR. NOŚNEJ I ZEWNĘTRZNE
- PROJ ŚCIANKI DZIAŁOWE W KONSTR. GK
- PROJ ŚCIANKI DZIAŁOWE GK W ŚLADZIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DZIAŁOWYCH
- ISTNIEJĄCE ZAMUROWANIA W ŚCIANACH GŁÓWNEJ KONSTR. NOŚNEJ
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA BLOCZKAMI BETONOWYMI
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE PRZEBICIA PRZEZ STROP
- PROJEKTOWANE OBUDOWY PIONÓW INSTALAC.

Układ sieci TN-S

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Piontkowski nr upr. LOD/2327/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Gieszcz nr upr. LOD/2315/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA 02.04.2024
STADIUM	PT	SKALA 1/100
NAZWA RYS.	PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH CZĘŚĆ 1 Z 2. PARTER.	NR. RYS. E06