



SAIO light

- TN - Terminal Numeratora  
nr art. 857400, montaż 1,5-1,8m
- M-PKL - Moduł przywoławczo-kasujący-tekstowy  
nr art. 71111100, montaż 1,2-1,5m
- RL - Lampka ściłowa 4 kolorowa z buczkiem podtylnikowo (puszka fibo) lub natynkowo (potrzebuje adapter),  
h=22m, KOD: 1210030
- CRDS - Przywoławczo-odwoławczy-tekstowy z gniazdem RJ45,  
h=1,5m lub montaż w panelu nadłóżkowym  
KOD: 41111110  
\* manipulator  
\*\* manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
- PC-S - Podlegany BUS,  
h=22m, KOD: 4050000
- PC-B
- AC DC
- Zasilacz stabilizowany 24V DC  
montaż na szynie DIN  
Wymiar: 14 jednostek szerokości

Legenda okablowania:

- przewód typu: YTKSY 4x2x0,8mm
- przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm
- przewód zasilający "Z" typu: NZXH-J 2x1,5mm<sup>2</sup>

PRACOWNIA ARCHITEKTURY 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.UG, tel. +48601319087 +48601162263	
NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M. C. Skłodowskiej 6
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Piontkowski nr upr. LOD/2327/PWOWE/14 w spec. elektr. b.o.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Gieszczy nr upr. LOD/2315/PWOWE/14 w spec. elektr. b.o.
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PT
NAZWA RYS.	SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO.
NR. RYS. E18	